

设计变更申请单审核

申请单编号	66
申请单名称	50#楼砌体样板变更单
申请日期	2023-07-24
暂估金额	700,000.00
设计变更类型	主观变更-客户使用角度，提高舒适度、人性化的修改
原因	<p>为保证品质交付，减少业主投诉，项目公司经研究决定对50#楼砌体进行以下部分优化：</p> <p>一、烟道尺寸由原设计550*600变更为430*300；</p> <p>二、消防箱由原设计半安装方式改为全部暗装方；</p> <p>三、卫生砌体全部取消。（注：B1、B2户型因淋浴区靠窗，卫生淋浴区砌体B1户型施工至圈梁标高、B2户型施工至梁底）；</p> <p>四、B1户型水井砌体取消，马桶、地漏位置调整，厨房位置调整；</p>

五、C2户型FM丙0519防火门取消改为砌体；

六、A1户型卫生间马桶、洗脸池位置调整，厨房位置调整；

八、A3、A3a、A3b户型卫生间与户内隔墙由墙厚200mm变更为100mm，洗衣机位置调整。

变更详情见图纸。