

## 现场签证申请单审核

申请单编号	002
申请单名称	主楼地基换填
申请日期	2023-07-30
暂估金额	5,000.00
签证类型	因项目施工需求
原因	开元壹号66#地块主楼地基开挖时发现主楼东侧地基表面、西侧地基表面局部出现胶泥层和西沙层，2023年7月21日下午会同勘察、设计、监理现场验槽时，勘察院提出处理意见：对基础表面局部采用现场天然级配砂卵石换填。