




# 技术核定单

核定单编号：2301-1

<b>工程名称</b>	伊河湾项目	<b>图号</b>	10#楼建筑图
<b>核定内容</b>	<p>根据业主要求，对 10#楼部分建筑做法进行修改。</p> <p>10#楼做法：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、10#楼售楼部下沉庭院防水卷材施工至临边地库底板-5.3米处，翻至底板地面 100mm 宽；</li> <li>2、10#楼售楼部周边地库顶板防水卷材施工至正负零处，翻至室内地面 100mm 宽；</li> <li>3、10#楼售楼部屋面 65mm 厚挤塑聚苯板改为 150mm 厚，广场砖取消，施工到保护层完成；</li> <li>4、10#楼售楼部地下一层顶板防水层上部防护虹吸排水系统改为：干铺一层聚酯无纺布隔离层+C20 细石混凝土保护层，按 0.2%坡向周边，做法如下：</li> </ol> <p style="margin-left: 20px;">(1) 隔离层：干铺一层聚酯无纺布隔离层（200g/m<sup>2</sup>）。</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) 50 厚 C20 细石混凝土保护层（配单层双向Φ4@200 钢筋网片）。</p>		
<b>核定意见</b>			
<b>施工单位：</b>	<b>监理单位：</b>	<b>设计单位：</b>	<b>建设单位：</b>
 代表人：王博东 2023年4月1日	 代表人：郭浩 2023年4月1日	代表人： 年 月 日	 代表人：[Signature] 2023年4月1日