

B1

# 考核通知单

工程名称：开元壹号 62#地块项目工程

编号：097


致：中国建筑第五工程局有限公司


事由：关于工人私自破坏围挡问题

内容：

2023年7月31日现场发现，你单位2名工人私自破坏围挡进入一期小区内，此问题甲方现场多次强调，严禁工人破坏围挡进入一期小区内，你单位仍旧有这种现象发生。现根据《洛阳开元壹号62地块项目施工现场考核办法》对你单位考核200元整。

以上问题要求你单位引起重视，否则加倍考核。

项目监理机构：

总 / 专业监理工程师：

日期：2023.7.31

表一式四份，监理单位2份，建设单位、承包单位各1份



扫描全能王 创建

B1

# 考核通知单

工程名称：开元壹号 62#地块项目工程


编号：110

致：中国建筑第五工程局有限公司

事由：关于安全帽问题

内容：在周安全检查过程中，发现你单位的两名批白工人未佩戴安全帽。现根据《洛阳开元壹号 62 地块项目施工现场考核办法》对你单位考核 200 元整。

以上问题要求你单位引起重视，立即整改，否则加倍考核。

项目监理机构：

总 / 专业监理工程师：李祥明

日期：2023.8.16

表一式四份，监理单位 2 份，建设单位、承包单位各 1 份



扫描全能王 创建

B1

# 考核通知单

工程名称：开元壹号 62#地块项目工程

编号：111

致：中国建筑第五工程局有限公司

事由：关于墙面挂网问题

内容：在周安全检查过程中，发现 55#楼个别楼层墙面扔出现钢丝挂网大面积脱落、损坏。现根据《洛阳开元壹号 62 地块项目施工现场考核办法》对你单位考核 500 元整。

以上问题要求你单位引起重视，立即整改，否则加倍考核。

项目监理机构：\_\_\_\_\_

总 / 专业监理工程师：\_\_\_\_\_

日期：2023.8.16

表一式四份，监理单位 2 份，建设单位、承包单位各 1 份



B1

# 考核通知单

工程名称：开元壹号 62#地块项目工程

编号：094

致：中国建筑第五工程局有限公司

事由：关于保温材料问题

内容：

现场检查发现，你单位负责施工的 55#楼保温材料岩棉板厚度不足，不符合设计要求。现根据《洛阳开元壹号 62 地块项目施工现场考核办法》对你单位考核 3000 元整。

以上问题要求你单位引起重视，立即整改，否则加倍考核。

项目监理机构：

总 / 专业监理工程师：

日期：

2023.7.20

表一式四份，监理单位 2 份，建设单位、承包单位各 1 份



B 1

# 考核通知单

工程名称：开元壹号 62#地块项目工程

编号：089

致： 中国建筑第五工程局有限公司

事由：关于现场安全问题

内容：

2023年6月27日，甲方巡检中心进行现场月巡检。检查过程中发现，你单位50B#楼存在严重安全隐患，16层电梯井道内无安全防护且临边防护拆除未及时恢复，电梯前室及楼梯间无临时照明且个别存在临边防护缺失现象。现根据《洛阳开元壹号62地块项目施工现场考核办法》对每家单位考核1000元整。

以上问题要求你单位引起重视，三天内整改到位，否则后果自负。

项目监理机构：

总 / 专业监理工程师：

日期： 2023.6.27

表一式四份，监理单位2份，建设单位、承包单位各1份



扫描全能王 创建