

现场签证申请单审核

申请单编号	008
申请单名称	55#楼电梯前室消防声光报和手报移位
申请日期	2023-09-26
暂估金额	0.00
签证类型	因项目施工需求
原因	图纸设计电梯前室东南角有声光报警器和手动报警按钮，因消防立管安装完成后前期预埋的接线盒受到影响，安装声光报警器和手动报警按钮无法正常使用，因此现场需要将预埋盒向北侧平移1.8米