

现场签证申请单审核

申请单编号	009
申请单名称	50#楼A1户型配电箱移位
申请日期	2023-09-26
暂估金额	0.00
签证类型	因项目施工需求
原因	因土建A1户型设计变更烟道更改位置，导致烟道挡住原预留好的强、弱电箱，需要将强电箱水平移位至距门边1.2米处，弱电箱水平移位至距门边2.6米处，因烟道开孔穿楼板及强、弱电箱移位导致前期预埋的管路被破坏全部作废，需重新开槽预埋配管。