

## 设计变更申请单审核

申请单编号	LNSSWY-BGSQ-0015
申请单名称	西车道加宽变更
申请日期	2023-12-12
暂估金额	0.00
设计变更类型	主观变更-客户使用角度，提高舒适度、人性化的修改
原因	<p>洛宁项目地库，原设计为两个车库出入口，西侧及东侧，均为单车道。项目交房批次调整后，东部区域暂不修建，故剩余一个西侧出入口，无法同时进出。</p> <p>1、故经项目讨论后，原西出入口地库1#坡道净宽由4.7米（单车道）修改为7.25米（双车道）。满足一期交房使用。</p> <p>2、修改后的坡道与规划报批方案不一致。尚需项目协调规划部门同意。</p> <p>3、若未协调规划部门，可能会存</p>

在一定的规划验收等风险。需项目知悉。

4、由于坡道与规划报批方案不一致，设计单位暂无法出具正式版变更。故以电子版下发。