

# 单项工程验收单 (售楼部)

2024年1月19日

合同名称		洛阳市洛龙区悠然居项目售楼部室内精装、外幕墙、亮化、智能化及空调工程施工合同			
施工单位		深圳广玉源装饰设计工程有限公司			
建设单位		河南浩德龙瑞置业有限公司			
工程开工日期	2023年7月10日	工程竣工日期	2023年9月1日		
工程内容: 悠然居项目售楼部室内精装、外幕墙、亮化、智能化及空调工程					
验收结论: 1. 不锈钢的角需打磨 2. 吊顶留孔插座 3. 卫生间地感线圈外露 4. 吧台木饰面处理 5. VIP工地面 6. 卫生间门套补洞打眼 7. 吧台地面洞补胶 8. 卫生间支脚石材划痕 9. 墙面 9. 乳胶漆局部处理 10. 控制柜贴标识(智能化) 以上问题已维修完成。张正卫 2024.1.19					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划 √		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合√	符合√	符合√	符合√
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量: A: 优良		B: 合格/√		C: 不合格	
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故		C: 出现中、特大事故
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般		C: 差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		张正卫		
	监理单位验收人员签字或盖章		李洪		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部	项目营销	物业公司
	张正卫 2024.1.19	高晓 2024.1.19			范德飞 2024.1.19

张正卫  
2024.1.19