


# 罚 款 单

项目名称	浩德·伊河湾	联系单编号	FK-016
合同名称	刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程	合同编号	LFC.C06-JA-007
主送单位	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司		
抄送单位	洛阳市规划建筑设计研究院有限公司		
事由	关于伊河湾项目 8#楼砌体止水反坎施工质量事宜		

### 内容:

由贵公司承建的浩德伊河湾项目总承包工程，现场检查过程中发现8#楼砌体止水反坎支模前未进行凿毛处理、未振捣密实、严重蜂窝、在明显质量问题情况下，私自进行下道工序施工，针对此类问题罚款2000元，予以警告！要求对本次质量不合格部位进行返工处理，后续施工加强过程管理，再出现此类情况，加倍罚款！

下无正文



河南浩德新澜置业有限公司

伊河湾项目工程部

2024年01月18日

工程部部长


# 罚 款 单

项目名称	浩德·伊河湾	联系单编号	FK-017
合同名称	刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程	合同编号	LFC.C06-JA-007
主送单位	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司		
抄送单位	洛阳市规划建筑设计研究院有限公司		
事由	关于伊河湾项目施工用电安全管理事宜		

内容：

由贵公司承建的浩德伊河湾项目总承包工程，现场检查过程中发现8#楼二层配电箱接电不符合规范要求，存在安全隐患，针对此类问题罚款500元，予以警告！要求立即拆除，务必按要求规范用电，加强安全管理，再出现此类情况，加倍罚款！

下无正文



河南浩德新澜置业有限公司  
 伊河湾项目工程部  
 2024年1月19日  
 工程部部长