

设计变更申请单审核

| | |
|--------|---|
| 申请单编号 | LNSSWY-BGSQ-0016 |
| 申请单名称 | 配电室土建尺寸调整 |
| 申请日期 | 2024-03-09 |
| 暂估金额 | 51,252.38 |
| 设计变更类型 | 客观变更-主管部门验收环节提出的新合规要求 |
| 原因 | <p>1、依据电业局电力图纸审核意见。配电室土建尺寸需调整。</p> <p>2、轴线加宽4.6米，建筑面积由82.88m²修改为116.92m²，修改后建筑平面详见附件。</p> |