

现场签证申请单审核

申请单编号	024
申请单名称	55#楼消防配合公区吊顶
申请日期	2024-05-13
暂估金额	0.00
签证类型	因项目施工需求
原因	因55#楼为超高层建筑，公区走廊有消防喷淋，公司决定对公区进行吊顶，消防单位由原来图纸设计的上喷配合精装改为下喷，烟感、声光报警器、消防广播由楼板顶部移至吊顶。