

洛宁山水文苑项目一批次车库地坪疑问回复

1、 四、地坪漆部分第 4 项细石混凝土描述中采用 50mmC25 细石混凝土，下边显示砼强度等级 C25，请明确混凝土强度。

序号	名称	简图	规格
			4、其他：具体做法详见图纸设计
4	细石混凝土垫层		1、50mm厚C25细石混凝土地面、运输、浇筑、振捣、养护、压光 2、砼强度等级C25内配Φ4@150双向钢筋网片 3、地面基层处理、缩缝、施工缝设置，机械锯缝 4、综合考虑骨料大小 5、其他：具体做法详见图纸设计 6、另含其他部分房间需做垫层处

回复：混凝土垫层为 50mm 厚 C25 细石混凝土


2、 投标须知中显示投表文件份数一式 3 份，若采取腾讯会议形式是否需要递交纸质版投标文件，请明确。

投标文件份数	投标文件，一式叁份，正本壹份、副本贰份。 商务标与技术标分开进行装订和密封（密封文件袋封面注明工程名称、投标人名称及商务标和技术标名称，开口处粘贴封条，加盖公章）。 储存电子文件的 U 盘（外壳贴标签注明公司名称），单独密封在 1 个文件袋内（U 盘包含可编辑的商务标电子版、技术标电子版、报价单 Excel 版）。
--------	--

回复：需要

3、 反光标牌是否已预留好电源线，可直接接线固定安装？还是需要切槽穿线恢复后接线安装？

二、反光标牌部分


1	发光导向灯箱		235*100mm

回复：现场需切槽穿线，就近电源点接线。

4、 铸铁篦子就是用上不如热镀锌美观耐用，排水沟是车流量较大区域，是否同意改为热镀锌篦子。

2	排水沟盖板		570*300*25mm铸铁篦子板

回复：按照铸铁篦子进行报价



周峰 2024.7.22 陈志超

侯艳中