



# 单项工程验收单（分包）

2024年9月28日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年7月10日	工程竣工日期	2024年9月28日		
工程内容：一批次顶板侧墙（5#-6#-7#号楼北侧顶板侧墙，3#-9#-8#号楼南侧顶板侧墙）涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{KG}$ ，涂刷JS防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，正负零向上上翻45CM涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{KG}$ ，涂刷JS防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚。					
验收结论： <u>验收合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格		C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故		C：出现中、特重大事故
4	现场：A：整洁、无浪费		B：差		C：差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
张超 2024.10.17		陈卓		王进 2024.10.20	





# 单项工程验收单 (分包)

2024年9月28日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年7月10日	工程竣工日期	2024年9月28日		
工程内容: 一批次车库顶板(3#-5#-6#-7#-8#-9#号楼中间车库顶板)涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{KG}$ 每平方米,粘贴现制卷材 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚,粘贴沥青油毡纸,铺贴PES18异形排水板,顶板与主楼交界处沿侧墙上翻45CM。					
验收结论: <u>验收合格</u>					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量: A: <input checked="" type="checkbox"/> 优良		B: 合格		C: 不合格	
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故 C: 出现中、特重大事故		
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般 C: 差		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 2024.10.17		
	监理单位验收人员签字或盖章		 2024.10.28		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
Zhang 2024.10.28		陈卓			


# 单项工程验收单 (分包)

2024年9月28日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年9月20日	工程竣工日期	2024年9月28日		
<p>工程内容: 8#-9#号楼北侧采光井突出平台顶板及侧墙, 顶板涂刷水泥基渗透结晶<math>\geq 1.5\text{KG}</math>每平方米, 粘贴现制卷材<math>\geq 1.5\text{mm}</math>厚, 粘贴沥青油毡纸, 铺贴 PES18 异形排水板, 平台顶板与主楼侧墙交界处沿侧墙上翻 45CM。侧墙涂刷水泥基渗透结晶<math>\geq 1.5\text{KG}</math>每平方米, 涂刷 JS 防水涂料<math>\geq 1.5\text{MM}</math>厚, 沿正负零向上上翻 45CM。</p>					
验收结论: 验收合格					
工程评价结果: 在评价结果后打 $\checkmark$					
1	工期: A: 超计划天数		B: $\checkmark$ 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量: A: $\checkmark$ 优良      B: 合格      C: 不合格					
3	安全: A: $\checkmark$ 未出事故		B: 出现轻微事故      C: 出现中、特大事故		
4	现场: A: $\checkmark$ 整洁、无浪费		B: 一般      C: 差		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 张广 2024.10.17		
	监理单位验收人员签字或盖章		 刘广 2024.10.17		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
 2024.10.17					

# 单项工程验收单 (分包)

2024年10月9日

合同名称		悠然居项目防水工程			
施工单位		河南水控防水工程有限公司洛龙分公司			
建设单位		河南浩德龙瑞置业有限公司			
工程开工日期	2024年10月1日	工程竣工日期	2024年10月9日		
工程内容: 二期车库连接通道顶板(3#楼东北侧, 9号楼西北侧)涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{KG}$ 每平方米, 粘贴现制卷材 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚, 粘贴沥青油毡纸, 铺贴 PES18 异形排水板, 顶板与9#楼主楼交界处沿侧墙上翻45CM。					
验收结论: 验收合格					
工程评价结果: 在评价结果后打 $\checkmark$					
1	工期: A: 超计划天数		B: $\checkmark$ 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	$\checkmark$ 符合	$\checkmark$ 符合	$\checkmark$ 符合	$\checkmark$ 符合	$\checkmark$ 符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: $\checkmark$ 优良		B: 合格		C: 不合格
3	安全: A: $\checkmark$ 未出事故		B: 出现轻微事故		C: 出现中、特重大事故
4	现场: A: $\checkmark$ 整洁、无浪费		B: 一般		C: 差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 2024.10.17		
	监理单位验收人员签字或盖章		20.10.17		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
