

现场签证申请单审核

申请单编号	S1-ZB-33
申请单名称	20#楼社区服务中心地面增加混凝土地坪
申请日期	2024-11-13
暂估金额	34,497.68
签证类型	因项目施工需求
原因	20#楼社区服务中心因回填土高度较高，为保证后期地砖地面不产生沉降，在基层增加混凝土地坪