


单项工程验收单

合同名称	宜阳山水文苑项目临时外网供配电施工工程				
施工单位	洛阳佐威电力工程有限公司				
建设单位	洛阳莘子园置业有限公司				
工程开工日期	2022 年 3 月 15 日	工程竣工日期	2023 年 12 月 2 日		
<p>工程内容：</p> <p>宜阳山水文苑供配电工程临时供电方案外网部分图纸所示：由 10KV 锦线 15# 电缆分接箱出一路主线电源（3X400）引至小区内 1# 居民配进线柜；由 10KV 下叶线 29# 杆下火新建电缆沿埋管敷设引至小区附近新建环网分接箱，经新建落地计量及智能开关出一路备用电源（3X240）引至小区内公用配备用进线柜。工程供货施工、关系协调、验收送电等完成本工程所需的全部工作内容。</p> <p>主线电源电缆已施工到 15 号分接箱未接线，后因无电源接驳点，改至 10 号楼西北角基建箱变环网柜接电。</p>					
验收结论：					
已通电，验收合格					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划 ✓		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格 ✓		C：不合格	
3	安全：A：未出事故 ✓		B：出现轻微事故 C：出现中、特大事故		
4	现场：A：整洁、无浪费 ✓		B：一般 C：差		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
 陈博		陈博			
李乐源 2024.1.30		陈博 现场与平面图不符，差异较大 按图调整，重新需求 2024.1.30 勘查现场			