

考核单

工程名称：悠然居项目


编号：DL-20250228

致：广东东篱环境股份有限公司

内容：

你单位施工人员未按要求穿着反光背心。现根据《悠然居项目现场管理办法》，对你单位进行 150元（大写：壹佰伍拾元整）考核

请你单位高度重视此问题，避免此类问题再次发生。并尽快将考核金额缴至建设单位。



悠然居监理部

2025.02.28

监理单位签字：

刘广斌 2025.2.28

建设单位签字：

陈卓 2025.2.28

考核单

工程名称：悠然居项目

编号：DL-20250315

致：广东东篱环境股份有限公司

内容：

在现场安全文明施工问题排查中，你单位存在以下问题：

- 1、现场集水井洞口未防护；
- 2、动火作业区域内未设置灭火器；
- 3、现场材料堆放杂乱。

现根据《悠然居项目现场管理办法》，对你单位进行 500 元（大写：伍佰元整）考核

请你单位高度重视此问题，避免此类问题再次发生。并尽快将考核金额缴全建设单位。



悠然居监理部

2025.03.15

监理单位签字：

刘子洪

建设单位签字：

陈丰 2025.3.15

考核单

工程名称：悠然居项目

编号：DL-20250321

致：广东东篱环境股份有限公司


内容：

在现场安全文明施工问题排查中，你单位存在以下问题：

- 1、现场使用不符合要求的排插；
- 2、临时配电箱违规接线。

现根据《悠然居项目现场管理办法》，对你单位进行 500元（大写：伍佰元整）考核

请你单位高度重视此问题，避免此类问题再次发生。并尽快将考核金额缴至建设单位。



悠然居监理部

2025.03.21

监理单位签字：

刘子斌 2025.3.21

建设单位签字：

陈丰 2025.3.21