

罚款单台账

名称	编号	内容	罚款单位	罚款日期	备注
罚款单	2025/1/5	关于8#基础垫层收面不平整且未作保温防护，罚款500元	中创市政发展有限公司	2025.1.5	
罚款单	2025/3/2	关于8#筏板浇筑质量不合格存在偷工减料、收面不平，罚款5000元	中创市政发展有限公司	2025.3.02	
罚款单	2025/3/24	关于8#负一层混凝土浇筑质量不合格多处振捣不到位、漏振、蜂窝麻面等罚款1000元	中创市政发展有限公司	2025.3.24	
罚款单	2025/3/25	关于2025年3月24日巡检中发现11#电梯井基坑砌砖膜3人未佩戴安全帽罚款150元	中创市政发展有限公司	2025.3.25	
罚款单	2025/3/25	关于2025年3月24日巡检中发现，现场电箱多次要求你单位上锁及每日安全巡检未进行整改，罚款500元	中创市政发展有限公司	2025.3.25	
<p>共计罚款7150元</p>					