

考核单

工程名称：悠然居项目

编号：YL-20250410

致：四川雨林海月建设工程有限公司

内容：

在现场安全文明施工排查中，发现你单位现场设置灭火器存在欠压，未
及时更换。

此问题之前在工作群中已通知，截止今日，仍有欠压、失效的情况，现
根据《悠然居项目现场管理办法》，对你单位进行 100 元（大写：壹佰元整）
考核，请你单位高度重视此问题，抓紧时间落实整改，并尽快将考核金额缴
至建设单位；如仍拒不整改，将继续考核。



悠然居监理部

2025.04.10

监理单位签字：

刘广成

2025.4.10

建设单位签字：

张

2025-4-10

陈

2025.4.10

考核单


工程名称：悠然居项目

编号：YL-20250420

致：四川雨林海月建设工程有限公司

内容：

在现场安全文明施工排查中，发现你单位现场临时配电箱违规接线，现根据《悠然居项目现场管理办法》，对你单位进行 500元（大写：伍佰元整）考核，请你单位高度重视此问题，抓紧时间落实整改，并尽快将考核金额缴至建设单位；如仍拒不整改，将继续考核。



悠然居监理部

2025.04.20

监理单位签字：

刘江洪 2025.4.20

建设单位签字：

陈卓 2025.4.20