

## 设计变更申请单审核

申请单编号	11
申请单名称	悠然居大区围墙优化变更
申请日期	2025-05-12
暂估金额	50,000.00
设计变更类型	主观变更-更改图纸明确的材料、材质及观感效果
原因	<p>降本增效：非敏感区域以效果类似的涂料工艺取代造价较高围墙仿石材墙砖工艺。</p> <p>大区一级围墙优化点：</p> <p>1、一级围墙朝向小区内部的饰面工艺由墙砖工艺改为水包砂仿石漆工艺；</p> <p>2、以及围墙L型格栅材质：由不锈钢电镀铜改为热镀锌+粉末喷涂。厚度2MM不变。</p>