

现场签证申请单审核

申请单编号	KYYH. 62-JA-133-001
申请单名称	55#楼消防改造
申请日期	2025-09-28
暂估金额	8,500.00
签证类型	因营销需求
原因	55#楼已交房完成，因50公寓高位消防水箱未施工，导致55#楼消防水系统内未注满水，根据现场情况增加消防水管系统