

## 供应商约谈记录

约谈的供应商名称	洛阳欣利达自控工程有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input checked="" type="checkbox"/> 分包单位
	<input type="checkbox"/> 材料设备供货商
约谈事由	55#楼消防改造事项约谈
约谈日期	2025/9/4
约谈地点	电话约谈

### 约谈的内容

- 1、55#楼已交房完成，因50#楼高位消防水箱未施工，导致55#楼消防水系统内未注满水，根据现场情况出具了实施方案，从40层消防管开DN100变25机三通接到39层水暖井水表处给水支管上；水暖井门过梁打DN50洞，每单元2个，共4个；切石膏板1.2\*0.6米，每单元1个，共2个；装DN25铜球阀，每单元2个，共4个；消防管道试压时的水放掉后再施工、施工完成后重新注水等，以下为约谈费用明细：
- 2、①DN25镀锌钢管，64米，合同内含税主材价为每米17.13元，小计1097元；  
 ②DN100变25机三通，4个，合同内含税主材价为每个16元，小计64元；  
 ③DN25铜球阀，4个，约谈含税主材价为每个20元，小计80元；  
 ④DN25钢丝网管，4米，约谈含税主材价为每米40元，小计160元；  
 ⑤墙或量开孔DN50，4个，约谈含税为每个100元，小计400元；  
 ⑥辅料包含管道支架、生胶带等含税小计400元；  
 ⑦因施工难度大，耗时，现场统计共21个工，每个工每天含税300元，小计6300元；  
 ①-⑦项含税合计8500元，税率9%；
- 2、付款方式：施工完成验收合格，随当期进度款支付。
- 3、以下空白。

### 签字确认栏

供应商代表	签字:  电话: 15237991428 日期:
-------	---



段英甲 李东  
2025.9.4      2025.8.4